

Ασφαλής Εκτέλεση Εργασιών Κοντά σε Ενεργά Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τι Πρέπει να Γνωρίζετε ⚡

Στην προσπάθεια ενίσχυσης της ασφάλειας στον τομέα των κατασκευών και της πρόληψης ατυχημάτων, επικοινωνούμε μαζί σας για το θέμα των μέτρων ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται πριν και κατά τις κατασκευαστικές εργασίες για την αποφυγή σοβαρών ηλεκτρικών κινδύνων (ηλεκτροπληξίας και ηλεκτρικού τόξου). Δυστυχώς, κάθε χρόνο καταγράφονται περιστατικά σοβαρών τραυματισμών ή θανάτων στη διάρκεια δομικών έργων λόγω επαφής ατόμων ή αγωγίμων στοιχείων με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως για παράδειγμα το ατύχημα χειριστή γερανοφόρου οχήματος κατά την ανύψωση δομικών υλικών σε άνω όροφο υπό κατασκευή κτιρίου, την 12/03/2024 στη περιοχή της Βούλας.

Με σκοπό την αποφυγή παρόμοιων δυσάρεστων συμβάντων, σας κοινοποιούμε ένα animation video του ΔΕΔΔΗΕ που περιγράφει τους κινδύνους και τα μέτρα ασφαλείας για τις εργασίες που εκτελούνται κοντά σε ενεργά δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σχετική **νομοθεσία (Π.Δ. [1073/81](#), Άρθρα 78 και 79)** προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν την προσέγγιση σε ηλεκτρικές γραμμές ή εξοπλισμό. Οποιοσδήποτε εργασίες κοντά σε αυτές απαιτούν γραπτή έγκριση από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (νυν ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μετά τη διάσπαση του τμήματος Διανομής της ΔΕΗ με βάση το Νόμο 4001/2011). Τα μέτρα ασφαλείας τα οποία πρέπει να ληφθούν, εξετάζονται από κοινού από τον ΔΕΔΔΗΕ, τον επιβλέποντα Μηχανικό και τον κύριο του έργου.

Γενικά τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, τα εξής:


- Πριν από την έναρξη εκσκαφών, να λαμβάνονται πληροφορίες από τον ΑΔΜΗΕ και το ΔΕΔΔΗΕ και για το ενδεχόμενο ύπαρξης στην περιοχή υπογείων καλωδίων μεταφοράς - διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και στην καταφατική περίπτωση η ακριβής θέση και διαδρομή τους
- Να αποκλείεται η προσέγγιση εργαζομένων σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή στοιχεία (εξοπλισμό), ανεξαρτήτως της τάσης τους
- Καταβίβαση του ιστού (μπούμας) όταν εργάζονται ή κινούνται υψηλά οχήματα - μηχανήματα, γερανοί, εκσκαφείς κ.λπ. κοντά σε εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα. Τήρηση

απόσταση ασφαλείας μεγαλύτερης των 3 μέτρων ή/και άλλα πρόσθετα ειδικά μέτρα ασφαλείας μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ

- Κατασκευή ειδικών ξύλινων πλαισίων - περιθωρίων ασφαλείας σε σημεία συνήθων διελεύσεων γραμμών
- Τέλος, οποιαδήποτε απαιτούμενη επέμβαση στα δίκτυα Διανομής (όπως ανύψωση, διακοπή ρεύματος κ.λπ.), να πραγματοποιείται μόνο από το ΔΕΔΔΗΕ, μετά έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου.

Η διαδικασία αίτησης προς το ΔΕΔΔΗΕ για την έγκριση εργασιών πλησίον του Δικτύου μπορεί να γίνει είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ είτε μέσω τηλεφωνικού αριθμού χωρίς χρέωση (800 400 4000) και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1. **Μέσω του www.deddie.gr** και συγκεκριμένα από την [Εφαρμογή Εξυπηρέτησης Πελατών](#) και κατόπιν εισόδου, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:



2

Επιλέξτε -

- Αίτημα Επικοινωνίας
- Αλλαγή σε Διζωνική Μειωμένη Τιμολόγηση
- Αποξήλωση
- Διαχωρισμός
- Διόρθωση Μετρήσεων
- Εγκατάσταση Η/Ζ
- Ελεγχος Μετρητή
- Ενδείξεις
- Ενοποίηση
- Επανατοποθέτηση Μετρητή
- Επαύξηση
- Θέματα Διζωνικής Μειωμένης Τιμολόγησης
- Μείωση
- Μετατόπιση (στύλου, καλωδίου, παροχής/μετρητή)
- Νέα Σύνδεση
- Παράπονο/Πληροφόρηση
- Παράταση εργοταξιακής παροχής
- Προσωρινή διακοπή παροχής (π.χ. για έκτακτες εργασίες)**
- Σύνδεση φορτιστή Η/Ο σε παροχή MT
- Προσωρινή διακοπή παροχής (π.χ. για έκτακτες εργασίες)

3

Παρακαλώ προσδιορίστε το αίτημα για το οποίο θέλετε να εξυπηρετηθείτε.

📌 Για να επισυνάψετε δικαιολογητικά που εκκρεμούν για την αίτησή σας, επιλέξτε:
Αίτημα Επικοινωνίας - Επισύναψη Δικαιολογητικών που Εκκρεμούν και την κατηγορία που αφορά στο αίτημα σας.

Κατηγορία Αιτήματος:

Προσωρινή διακοπή παροχής (π.χ. για έκτακτες εργασίες)

Σχόλια

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ...

0/4000

Στα σχόλια θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα τα εξής:

- i. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο υπευθύνου που το αιτείται
 - ii. Αριθμός Παροχής
 - iii. Διεύθυνση και Τ.Κ όπου γίνονται οι εργασίες
2. **Μέσω Τηλεφώνου**, καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ 800 400 4000 (δωρεάν), όπου θα πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός του αιτήματος καθώς και οι ίδιες παραπάνω πληροφορίες:
- i. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο υπευθύνου που το αιτείται
 - ii. Αριθμός Παροχής
 - iii. Διεύθυνση και Τ.Κ όπου γίνονται οι εργασίες